

# ANMÄLAN AV ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION



Undertecknad vill ansluta nedanstående anläggning för mikroproduktion till befintligt uttagsabonnemang.

## Sökande

Namn:

Adress:

Telefonr:

Elnätsföretag:

Anläggningsid:

## Installatör

Företag:

Adress:

Telefonr:

E-post:

## Data på anläggningen:

**Kraftkälla:** Sol **Strömobalans mellan faser:** <3%

**Fabrikat och typ:** Windon SUN-5K-G05 / SUN-8K-G05 / SUN-12K-G03

**Märkeffekt:** 5kW / 8kW / 12kW **Effektfaktor (cosφ):** 1,0

**Anslutning:** 3-fas **Kortslutningsström peak:** 11,8A / 18,2A / 27,4A

Skyddsinställningar:	Inställt värde		Enl. SEK TK 8	
	Tid	Nivå	Tid	Nivå
Typ av skyddsfunktion				
Överspänning (steg 2)	60s	255,3V	60s	255,3V
Överspänning (steg 1)	0,2s	264,5V	0,2s	264,5V
Underspänning	0,2s	195,5V	0,2s	195,5V
Överfrekvens	0,5s	51,0Hz	0,5s	51,0Hz
Underfrekvens	0,5s	47,0Hz	0,5s	47,0Hz
Strömavbrott_ö-driftsskydd (LoM)	0,12s			

## Underskrift

Datum: \_\_\_\_\_ Underskrift installatör: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Underskrift Innehavare: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

**Typdata för elkvalitetsparametrar, Power quality type data***Denna blankett kan ersättas med ett typprovsprotokoll enligt SS-EN 50438 (Annex D)**This form can be replaced by a Type test certificate according to EN 50438 (Annex D)***Allmän information, General information**

Typ (vind, sol, etc), Type (wind, photovoltaic et cetera)	Photovoltaic
Typbeteckning, Type reference	Deye SUN-5K-03, SUN-8K-03, SUN-12K-03
Tillverkare, <i>Manufacturer</i>	Widon AB Häjla 5 59022 Väderstad

**Kontaktperson hos tillverkare, Supplier contact person**

Kontaktperson, <i>Contact person</i>	Lennart Carlsen
E-post, <i>E-mail</i>	service@widon.se
Telefon, <i>Telephone</i>	+46 144 30 11 10

**Elkvalitetsuppgifter, Power quality data****Flimmervärden max 16A, flicker values max 16A**

	Värde, <i>Value</i>	Rek. Gräns, <i>Recommended limit</i>	Flimmer beräknat enligt EN 61000-3-3
$P_{st}$	<0,35	0,35	<i>Flicker as per EN 61000-3-3</i>
$P_{it}$	<0,25	0,25	

**Flimmervärden >16A, flicker values >16A**

	Värde, <i>Value</i>	Rek. Gräns, <i>Recommended limit</i>	Flimmer beräknat enligt (kryssa)
$P_{st}$		0,35	<i>Flicker as per (mark)</i>
$P_{it}$		0,25	<input type="checkbox"/> EN 61000-3-3 <input type="checkbox"/> EN 61000-3-11

Kommentarer  
*Comments***Leverantörs eller tillverkares underskrift,  
Signature of supplier or manufacturer**Riktigheten i ovan lämnade uppgifter intygas.  
*The accuracy of the information given above is certified*

Signatur, <i>Signature</i>  <i>Lennart Carlsen</i>	Namnförtydligande, <i>Clarification of signature</i>  Lennart Carlsen
--	---